

# BTI Details Report

## Issuing CEFTA Economy

Bosnia and Herzegovina

## BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-53/19

## Validity Start Date

25/02/2020 00:00:00

## Validity End Date

25/02/2026 00:00:00

## Nomenclature Code

8531103000

## Justification

Opšta pravila za tumačenje BiH nomenklature broj 1. i 6.;

## Language

Jezici u službenoj upotrebi u BiH

## Issuing Place

Sarajevo

## Issuing Date

## Goods Description

Vatrodjavni kontrolni panel za zaštitu zgrada od požara. Na panel se preko vatrodjavnih petlji spajaju automatski i ručni detektori požara, kao i alarmne sirene za aktiviranje uzbune u zgradi u slučaju požara. Vatrodjavni panel vrši obradu signala sa detektora i u slučaju požara aktivira sirene za signalizaciju požara u zgradi. Panel se isporučuje u metalnom kućištu sa svim sastavnim elementima. Sastavni elementi su: kućište, periferna ploča na koju se spajaju vatrodjavne petlje, napojna jedinica i upravljačka jedinica sa displejom za kontrolu i nadziranje stanja sistema vatrodjave u zgradi.

## National Keywords